

Cité scolaire Bertran de BORN
1, rue Charles MANGOLD
24000 PERIGUEUX
Téléphone : 05 53 06 60 00

FICHE D'EVALUATION DU 1^{er} EXERCICE D'EVACUATION 2016-2017

Date	Heure	Bâtiment(s) concerné(s)	Temps d'évacuation
23 septembre 2016	9h40	Bât. D	3'50

	OUI	NON	Observations
Modalités d'organisation			
• Adultes prévenus de l'exercice	☒	☐	
• Elèves prévenus de l'exercice	☐	☒	
• Présence d'observateurs extérieurs (si oui, nombre)	☐	☒	
Alerte / Fin d'alerte			
• Le déclenchement du signal d'alerte a été fait sans difficulté par le responsable	☒	☐	
• L'alerte a été entendue par tous, sinon indiquer les lieux où le signal est non audible	☒	☐	A vérifier : signal en salle D204
Application des consignes générales			
• L'évacuation a été immédiate	☒	☐	
• Les fenêtres ont été fermées	☒	☐	Les fenêtres de 2 salles sont restées ouvertes
• Les ascenseurs sont restés inutilisés	☒	☐	
• Les affaires sont restées dans les locaux	☐	☒	Les lycéens sont sortis avec leurs affaires
• Tout le monde a respecté la consigne : "ne pas revenir en arrière sans autorisation"	☒	☐	
• Le responsable chargé de l'évacuation a emporté le registre d'appel	☐	☐	Compte tenu de l'appel électronique, il n'y a plus de registre d'appel. Les enseignants doivent se munir des fiches d'appel qui leur ont été adressés
• Le responsable a fermé les portes sans les verrouiller	☒	☐	
• L'évacuation s'est faite sans bousculade	☒	☐	

Applications des consignes générales (suite)			
L'évacuation s'est faite sans dispersion	☒	☐	Rappel : les groupes d'élèves doivent s'éloigner le plus rapidement du bâtiment et ne pas obstruer les unités d'évacuation.
Le lieu de rassemblement était matérialisé pour chaque classe	☐	☒	Voir points à améliorer
L'appel a été réalisé sur le lieu de rassemblement	☐	☒	
La liste des élèves manquants a été remise au responsable immédiatement	☐	☒	Les enseignants doivent se munir des fiches d'appel qui leur ont été adressés, les compléter et les remettre au responsable.
La fin d'alerte a été entendue de tous	☐	☐	Pas de signal de fin d'alerte. Les consignes sont données oralement sur le lieu de regroupement
Le retour dans les locaux s'est fait dans le calme	☒	☐	
Applications des consignes générales (laboratoires, locaux techniques, standard, loge)			
Les consignes ont été appliquées	☐	☐	Non concerné par cet exercice
Tout le monde a évacué	☐	☐	
Les installations techniques particulières			
les équipements asservis à l'alarme ou à la détection incendie ont fonctionné (portes automatiques, désenfumage, etc.)	☒	☐	Une barre anti-panique est à réviser (hall vers salle D04 porte de droite)

POINTS A AMELIORER
- Une meilleure connaissance du document « connaissez-vous votre rôle en cas d'évacuation ? » est nécessaire - Pour faciliter l'appel sur le lieu de rassemblement, la matérialisation au sol de chaque classe doit être effectuée. - L'escalier de secours extérieur doit être davantage utilisé pour éviter l'engorgement de l'escalier central. Une consigne d'évacuation particulière doit être affichée dans les salles à proximité de l'escalier de secours. - Attention : le bâtiment D n'est pas équipé d'espace d'attente sécurisé, il doit être procédé à l'évacuation immédiate des personnes à mobilité réduite temporaire ou permanente.

Le Chef d'établissement

Guillaume MOUETTE